

Deklaracja Zgodności WE

Dystrybutor: MILTO Sp. z o.o., Graniczna 43 D-E-F, 41-408 Mysłowice, NIP: 222-089-41-53

Producent: Primo GmbH, Reiffeisenweg 1, D-84544 Aschgau

Nazwa Produktu: Rura karbowana elektroinstalacyjna giętka o wytrzymałości 1000N/5cm, klasyfikacja 33423 (-25°C do 105°C), nierozprzestrzeniająca płomienia i nisko dymiąca (Low Smoke), wolna od halogenów i kadmu o średnicy zewnętrznej:

20, 25, 32 mm o bardzo gładkiej ścianie wewnętrznej (ułatwiającej przeciąganie kabli i przewodów) oraz

40, 50, 63 mm bez dodatkowej warstwy wewnętrznej.

Oznaczenie produktów: P577, P578, P579, P580, P581, P582

Przeznaczenie produktu: Bezhalogenowe rury giętke karbowane (kolor niebieski RAL5019) przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych, w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej, biurowce, lotniska, dworce itd.) do wszelkich instalacji w betonie lanym, pod i natynkowych, suchej zabudowie, połączeniach międzysufitowych, jastrychu oraz konstrukcjach drewnianych spełniając najwyższe możliwe wymagania bezpieczeństwa.

Ostatnie dwie cyfry roku: 16

Dystrybutor, MILTO Sp. z o.o. na podstawie przedstawionej dokumentacji producenta deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że powyższe wyroby spełniają wymagania Dyrektyw 2014/35 WE (wcześniej 2006/95/WE) dotyczących zastosowania produktów elektroinstalacyjnych w zakresie określonych napięć. Zgodność wymienionych wyżej produktów wymaganych Dyrektywą Państw Unii Europejskiej potwierdza dokumentacja oraz przestrzeganie poniższych norm:

PN-EN 61034-2:2010; DIN EN 61034-2 (VDE 0482-1034-2:2006-03)

Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach -- Część 2: Metoda badania i wymagania

PN-EN 61386-22; DIN EN 61386-22 (DIN VDE 0605-22)

Rury elektroinstalacyjne i do celów informatycznych – część 22: Istotne wymagania dla giętkich rur w systemach elektroinstalacyjnych

MILTO Sp. z o.o.
MILTO Sp. z o.o. Prezes
Heinrich Milto - Prezes
ul. Graniczna 43 D-E-F
PL 41-408 Mysłowice

Mysłowice, 2016-04-20